

**OCHRANNÁ PÁSMA:**


KOMUNIKACE III. TŘÍDY - 20m OD KRAJE VOZOVKY - STÁVAJÍCÍ  
 PODZEMNÍ VEDENÍ VN 22kV - 1m - NOVÉ  
 SPÍNACÍ STANICE - 2m - NOVÉ

**LEGENDA:**



- VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA VESTAS V112 - 3,45MW
- HRANICE STAVBY
- HRANICE STAVENIŠTĚ
- TRASA VN KABELU, PODZEMNÍ - NAVRHOVANÉ V SOUBĚHU OPTICKÝ KABEL, PODZEMNÍ - NAVRHOVANÉ
- VN VEDENÍ NADZEMNÍ - STÁVAJÍCÍ
- OCHRANNÉ PÁSMA VN VEDENÍ NADZEMNÍ - STÁVAJÍCÍ 7,0m OD KRAJNÍHO VODIČE
- VODOVOD
- RÁDIOVÁ SÍŤ
- PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A MANIPULAČNÍ PLOCHA
- PLOCHA ZÁKLADU VTE
- MONTÁŽNÍ PLOCHA
- SKLADOVÉ PLOCHY
- VÝSADBA ZELENĚ 5 596,8m<sup>2</sup>
- HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE PARCEL ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCE

**SOUŘADNICE VTE**

| POŘADÍ | POLOHA X | POLOHA Y | VÝŠKA Z |
|--------|----------|----------|---------|
| VTE 1  | 1057673  | 863624   | 542.50  |
| VTE 2  | 1059296  | 863913   | 536.00  |



M 1:5000



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>INTER PLAN</b> PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST<br>DESIGN AND ENGINEERING COMPANY |  | Purkyňova 79a, 612 00 Brno<br>Czech Republic<br>E-mail: info@interplan.cz<br>tel.: +420 541 597 544<br>fax: +420 541 597 223 |  |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT / APPROVED: MIROSLAV SLUKA  |  | DATUM / DATE: 06/2016  |  |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED: ING. ARCH. BŘETISLAV HETMER                           |  | FORMÁT / SIZE: 6x A4   |  |
| VYPRACOVAL / DRAWN: MIROSLAV SLUKA   |  | MĚŘÍTKO / SCALE: 1:5 000   |  |
| INVESTOR / INVESTOR: Větrné elektrárny Bor s.r.o., Renciova 1051/2a, 152 00 Praha      |  | ZAKÁZKOVÉ č. / CONTRACT NO.: 161380/2  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY BOR  |  | STAVEBNÍ ÚŘAD / BUILDING OFFICE: MěÚ TACHOV  |  |
| PROJECT NAME:  |  | PROFESE: DISCIPLINE:   |  |
| SO/PS UNIT:  |  | STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ   |  |
| NÁZEV VÝKRESU: CELKOVÝ SITUÁČNÍ VÝKRES STAVBY  |  | DESIGN PHASE: ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY   |  |
| DRAWING NAME: - VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY  |  | SOUBOR / FILE: 1311141_3_00000_C0011   |  |
| POŘ. NO. 007   | Č. VÝKRESU / DRAWING NO. 1613802_3_00000_C0021 | REVIZE 1   |  |