



**Město Tachov
Hornická 1695
347 01 Tachov**

V Plzni, dne 16.9. 2022

Váš spis zn.

Naše značka

P7222097.01/Plzeň

Vyřizuje

Ing. Václav Jakubše

Telefon / GSM

724 925 826

Věc: Žádost o spolupráci při oznamovací povinnosti

Akce: IV-12-0019013 „Mýto, TC, p.č. 1138 - kNN“

Investor: ČEZ Distribuce, a.s.

Dodavatel: OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec

Vzhledem k tomu, že ve Vaší obci Mýto bude probíhat stavba, která řeší připojení nového místa p.č. 1138 (3x25A), dle projektu vypracovaného společností OMEXOM GA Energo s.r.o. v období září/2022 – březen/2023, Vás žádáme o spolupráci při zajišťování oznamovací povinnosti, dle energetického zákona č.458/2000Sb., novelizován z.č.670/2004.


Tímto bychom Vás chtěli požádat o vyvěšení přiloženého oznámení a přehledné situace na úřední desku ve Vaší obci.

S přátelským pozdravem

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Petra Uzlová

tel.č. 373 303 152


OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň

IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812

Tel.: 373 303 111

141

OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Mýto, že v termínu

září/2022 – březen/2023

bude v této oblasti prováděna

stavba, která řeší připojení nového odběrného místa p.č. 1138 (3x25A), dle projektu vypracovaného firmou OMEXOM GA Energo s.r.o..

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,

Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,

tel.: 373303184, fax.: 377542385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd.C a vl.4355

Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován z.č.670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona.


OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň

IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812

Tel.: 373 303 111 141

Technická řešení:

Stavba řeší připojení nového odběrného místa p.č. 1138 (3x25A).

Za stávajícího betonového sloupu č.9 z vedení NN AES 4x70 se provede svod kabelem AYKY-J 4x35 do nové kabelové skříně S.JZ: X2 (SS 100) umístěné v samostatné stojícím pilíři na hranici p.č. 1080/21.

Poznámky:

Napěťová hladina NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 (v aktuál. znění) a PNE 33 0000-1 (v aktuál. znění).

Ochranné pásmo:


Ochranné pásmo podzemního vedení elektroizační soustavy do 110 kV (dle Energetického zákona 458/2000 Sb. č. 314/2009, §46 Ochranné pásmo), tzn. 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Bude respektována min. vzdálenost od ostatních objektů a zařízení infrastruktury dle ČSN 73 6005.

Základní síť podzemní a nadzemní infrastruktury je pouze orientační, přesné určení polohy nového vedení NN bude provedeno při realizaci po vytyčení stávajících sítí.

Před započatím vlastních montážních (výkopových) prací je nutné dodržet podmínky stanovisek jednotlivých správců stávajících podzemních zařízení, tj. znovu ověřit existenci stávajícího podzemního zařízení.

Řez výkopem ve volném terénu pro kabel NN



Souřadnice k vytyčení skříně:

celkem 4 bodů k vytyčení

	X	Y
1.	1055596.7776	878330.1267
2.	1055596.7708	878329.8088
3.	1055596.9972	878330.1241
4.	1055596.9908	878329.8041



Legenda


Stávající zařízení ČEZ NN:



Montáž zařízení ČEZ NN:



Ostatní značky:



890/14

číslo KN stavu

Vypracoval: Ing. David Písař	Alice	Mýto, TC, p.č. 1138 - kNN	Číslo výkresu: D2.1
Projektoval: Ing. Karel Křížek		číslo stavby: IV-12-0019013	
Schválil: Ing. Karel Křížek	Investor	ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV	Číslo zakázky: 506021859801
OMEXOM			Stupeň PD: DPS
OMEXOM GA Energo s.r.o.		Koordináční situační výkres k.ú. Mýto u Tachova	Datum: 08 / 2022
Na sítně 12028 CZ - 323 00 Písní - Bolevec tel. +420 373 303 111			Formát: 1 x A3
			Měřítko: 1 : 200
			Archivní číslo: GA-506021859801-D2.1