

Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor životního prostředí

Záměr: Z/2025/193839
Spis. značka: R/2025/197440
Naše č.j.: R/2025/197440/6
Vyřizuje: viz text
Telefon:
E-mail:
Datum: 23.03.2026

ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8,
405 02 Děčín

Zastupující:
OMEXOM GA Energo s.r.o.,
Na Střílně 1929/8,
323 00 Plzeň

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Tachov jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, vydává podle § 149 správního řádu řád (dále jen „správní řád“) a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

k záměru

„K_Bor, TC, p.č. 846 -kNN“
(dále jen „záměr“):

Žadatel/investor	ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
Žadatel/zastupující	OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň, IČ 49196812
katastrální území	Bor u Tachova
pozemky p. č. KN	802/1 (trvalý travní porost), 802/23 (ostatní plocha)
zpracovatel proj. dokumentace z data	OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň, IČ 49196812 09/2025 ID dokumentace: SR00X01PSKSW
zodpovědný projektant	Ing. Kateřina Kováčová, ČKAIT 0202349

Záměrem budou dotčeny složky životního prostředí řešené podle těchto právních předpisů:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Toto JES nahrazuje následující správní úkony:

- stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny dle § 5 odst. 3 ZOPK, dotčený je § 77 odst. 1 písm. c)

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný
za těchto podmínek:

1. Káceno bude pouze 4 ks dubu situovaných na p. p. č. 802/1, k. ú. Bor u Tachova o obvodech kmenů do 50 cm.
2. Kácení 50 m² zapojených porostů dřevin situovaných v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy bude oznámeno nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.
3. Realizace stavby bude striktně respektovat ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).
4. Realizace stavby nesmí poškodit kořenový systém jiných dřevin než těch určených ke kácení ani dřeviny samotné mimo těch ke kácení projednaných vyskytujících se v trase stavby a její pracovní zóně.
5. V místech trasy stavby vzdálené méně než 2,5 m od paty kmene stromu budou výkopové práce provedeny ručně, v případě trasy stavby vzdálené méně než 2,5 m od paty kmene stromů s obvodem kmene nad 80 cm měřených ve 130 cm nad terénem bude stavba provedena protlakem.
6. V případě poškození dřevin jiných než projednaných bude poškození zdokumentováno a zaneseno do stavebního deníku a předloženo k projednání příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny (MěÚ Tachov).

II.

Orgán ochrany přírody a krajiny podle § 75 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), jako správní orgán příslušný podle jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm. c) ZOPK, uděluje souhlas k předloženému stavebnímu záměru vztahu k obecné ochraně rostlin a živočichů dle § 5 odst. 3 ZOPK, a to předpokladu splnění podmínek č. 1 - č. 6 bodu I.

Odůvodnění

Žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska byla podána 17.10.2025. Žádost neobsahovala náležitosti potřebné k vydání požadovaného jednotného environmentálního stanoviska, dne 26.11.2025 proto orgán JES vyzval zmocněného zástupce k jejímu doplnění. Žádost byla dne 05.12.2025 doplněna. Dne 29.12.2025 byla odeslána 2. výzva, která byla dne 25.02.2026 doplněna.

Záměr podléhá povolení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen stavební zákon), namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí se proto vydává podle § 2 odst. 1 ZJES jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

Jedná se o výstavbu nové přípojkové skříně, pokládku kabelového vedení NN a připojení odběrného místa. Ze stávající rozpojovací skříně bude vyvedeno nové kabelové vedení AYKY-J 3x120+70, který bude ukončen v nové pojistkové skříně SJZ: P80. Délka nové kabelové trasy bude cca 33 m.. Dojde ke kácení v ochranném pásmu stávajícího kabelového vedení, dále může dojít ke kácení náletových stromů do obvodu kmene 50 cm ve výšce 130 cm nad zemí.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto ZS uvedených v bodě I., realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- zákon o ochraně přírody a krajiny (Pšeničný, tel.: 777 487 043, e-mail: michal.psenicny@tachov-mesto.cz)

Předmětná stavba vyžaduje kácení 4 ks dřevin, konkrétně 4 ks dubu situovaných na p. p. č. 802/1 v k. ú. Bor u Tachova o obvodech kmenů do 50 cm, které jsou popsány v STZ a znázorněny ve výkresové části předložené PD, a sice v C.3 Kácení. Tyto dřeviny s danými obvody kmenů nepodléhají povolení kácení dle § 8 odst. 3 zák. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a protože posuzovaný záměr stavby nezasahuje do významného krajinného prvku dle § 3 odst. 1 písm. b) zák. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ani z tohoto hlediska není zapotřebí povolení ke kácení výše popsáných dřevin od příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, nicméně stavba je projektována v několika případech v blízkosti dalších než výše popsáných stávajících dřevin, které jsou chráněny dle § 5 a § 7 zákona 114/1992 Sb., ke kácení dřevin podléhající povolení/souhlasu dle § 8 odst. 1 zák. 114/1992 nedojde, takové kácení není v rámci stavby požadováno a nebylo projednáno.

V rámci stavby dojde ke kácení 50 m² zapojených porostů dřevin situovaných v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy, a sice na p. p. č. 802/1, částečně pak na p. p. č. 800/2 v k. ú. Bor u Tachova, tyto dřeviny jsou popsány v STZ a znázorněny ve výkresové části předložené PD, a sice v C.3 Kácení. Toto kácení bude dle § 8 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny oznámeno nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.

Pro ochranu tamních dřevin mimo těch projednaných ke kácení byly stanoveny podmínky č. 1 - č. 5 obsažené v bodě I, pro eventuální škody způsobené zejména nedodržením ČSN 83 9061, nedodržením trasy stavby oproti předložené PD či nešetrnou realizací stavby byla stanovena podmínka č. 6 bodu I.

Platnost závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

otisk úředního razítka

Ing. Eva Barešová,
vedoucí odboru životního prostředí